

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 17327 от 30 января 2024 г.

Срок действия до 30 января 2029 г.

Наименование типа средств измерений:

Трансформаторы напряжения измерительные VCU

Производитель:

«TBEA KONČAR (Shenyang) Instrument Transformer Co, Ltd», Китай

Документ на поверку:

ГОСТ 8.216-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками:

48 месяцев (для исполнений VCU-126 и VCU-252),

96 месяцев (для исполнения VCU-363)

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30.01.2024 № 7

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак